水質検査成績書

第　26-05764　号

依頼者　紋別郡西興部村西興部100番地
西興部村長　菊　池　　博　様

2026年　08月　18日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水				区分	簡易水道			
採水年月日	2026年08月18日	時間	8時40分	天候	前日	晴	当日	曇	
施設名	西興部村簡易水道								
水源名称	興部川水系興部川								
採水地点	西興部村役場給水栓								
採水者	佐藤　有希也			所属	西興部村産業建設課水道係				
気温	26.4　℃		水温	18.0　℃		残留塩素	0.30　mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	一般細菌	0　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	塩化物イオン	5.4　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
04	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7　mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
05	ｐＨ値	7.5	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
06	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
07	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
08	色度	＜1　度	5度以下であること。	透過光測定法	1
09	濁度	＜0.1　度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和8年1月28日）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2026年　08月　18日　～　2026年　08月　25日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　08月　25日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。