水質検査成績書

第　25-11037　号

依頼者　紋別郡西興部村西興部100番地
西興部村長　菊　池　　博　様

2025年　12月　04日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水					区分	簡易水道		
採水年月日	2025年12月04日	時間	9時50分	天候	前日	雪	当日	晴	
施設名	西興部村簡易水道								
水源名称	興部川水系興部川								
採水地点	西興部村役場給水栓								
採水者	佐藤　有希也			所属	西興部村産業建設課水道係				
気温	1.0　℃		水温	6.0　℃		残留塩素	0.3　mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
02	塩素酸	<0.06 mg/L	0.6mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法	0.06
03	クロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.02mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
04	クロロホルム	0.002 mg/L	0.06mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
05	ジクロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
06	ジブロモクロロメタン	<0.001 mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
07	臭素酸	<0.001 mg/L	0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
08	総トリハロメタン	0.003 mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
09	トリクロロ酢酸	<0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
10	ブロモジクロロメタン	0.001 mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
11	ブロモホルム	<0.001 mg/L	0.09mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
12	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/L	0.08mg/L以下であること。	誘導体化－高速液体クロマトグラフ法	0.008
13	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.01
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和7年3月26日）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2025年　12月　04日 ～ 2025年　12月　11日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2025年　12月　11日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。